

プール水 水質検査 項目一覧

遊泳プール (厚生労働省通知)

毎月 1回以上の検査

NO.	項目	基準値
1	水素イオン濃度	5.8~ 8.6
2	濁度	2度以下
3	過マンガン酸カリウム消費量	12mg/ 以下
4	遊離残留塩素 1	0.4mg/ 以上
5	大腸菌群	検出されないこと
6	一般細菌	200CFU/m 以下

NO.	項目	基準値
1	総トリハロメタン 2	0.2mg/ 以下が望ましいこと

ジャグジー ,ホットバス等

NO.	項目	基準値
1	レジオネラ属菌	検出されないこと

- 1 遊離残留塩素 0.4mg/ 以上、1.0mg/ 以下であることが望ましい。
二酸化塩素濃度 0.1mg/ 以上、0.4mg/ 以下であること。
亜塩素酸濃度 0.1mg/ 以上、1.2mg/ 以下であること。
- 2 暫定目標値としての設定