

		項目	基準値
空気環境	瞬間値	温度	17°C以上28°C以下
		相対湿度	40%以上70%以下
		気流	0.5m/sec以下
	平均値	浮遊粉じん	0.15mg/m ³ 以下
		二酸化炭素	1000ppm以下
		一酸化炭素	10ppm以下
		ホルムアルデヒド※	0.1mg/m ³ (0.08ppm)以下

※ …ホルムアルデヒドは新築・増築・大規模修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回測定。その他項目については2ヶ月ごとに1回測定を行う。