

遊泳プール

月1回以上の検査

No.	項目	基準値
1	水素イオン濃度	5.8~8.6
2	濁度	2度以下
3	過マンガン酸カリウム消費量	12mg/l以下
4	遊離残留塩素※1	0.4mg/l以上、1.0mg/l以下であることが望ましい
5	大腸菌	検出されないこと
6	一般細菌	200CFU/ml以下

年1回以上の検査

No.	項目	基準値
7	総トリハロメタン※2	0.2mg/l以下が望ましいこと

ジャグジー、ホットバス等

年1回以上の検査

No.	項目	基準値
8	レジオネラ属菌	検出されないこと

「遊泳用プールの衛生基準について」のみ

※1…遊離残留塩素
 二酸化塩素濃度の場合
 0.1mg/l以上、0.4mg/l以下であること
 亜塩素酸濃度の場合
 0.1mg/l以上、1.2mg/l以下であること

※2…暫定目標値としての設定