

プール水水質基準

「遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日健衛発第0528003号)」に基づく

遊泳プール

月1回以上の検査

| | 項目 | 基準値 |
|---|---------------|-------------|
| 1 | 水素イオン濃度 | 5.8～8.6 |
| 2 | 濁度 | 2度以下 |
| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
| 4 | 遊離残留塩素 1 | 0.4mg/L以上 |
| 5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 6 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 |

年1回以上の検査

| | 項目 | 基準値 |
|---|------------|------------------|
| 1 | 総トリハロメタン 2 | 0.2mg/L以下が望ましいこと |

ジャグジー、ホットバス等

年1回以上の検査

| | 項目 | 基準値 |
|---|---------|----------|
| 1 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと |

- | | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |
| | 二酸化塩素濃度 | 0.1mg/L以上、0.4mg/L以下であること。 |
| | 亜塩素酸濃度 | 0.1mg/L以上、1.2mg/L以下であること。 |
| 2 | 暫定目標値としての設定 | |