

水道水質基準改正

(厚生労働省令第百七十四号・百七十五号 平成20年12月22日制定)

改正前			改正後 平成21年4月1日より施行		
NO.	項目		NO.	項目	
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	1	一般細菌	100 個/mℓ以下
2	大腸菌	検出されないこと	2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下
13	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	13	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	—	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	16	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/ℓ以下	18	トリクロロエチレン	0.03 mg/ℓ以下
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	19	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	20	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	21	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	22	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下
24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下	23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	25	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	26	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下
28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下	27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	28	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下	29	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	33	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	34	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	37	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	39	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下
42	ジオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	41	ジオスミン	0.00001 mg/ℓ以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	44	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5 mg/ℓ以下	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下
47	pH値	5.8以上 8.6以下	46	pH値	5.8以上 8.6以下
48	味	異常でないこと	47	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと	48	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下	49	色度	5度以下
51	濁度	2度以下	50	濁度	2度以下

削除
項目変更

基準値変更