

空気環境測定

空気環境測定基準

「厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生基準)」に基づく

	項目		基準値
空気環境	瞬間値	温度	17℃以上28℃以下
		相対湿度	40%以上70%以下
		気流	0.5m/sec以下
	平均値	浮遊粉じん	0.15mg/m ³ 以下
		二酸化炭素	1000ppm以下
		一酸化炭素	10ppm以下
		ホルムアルデヒド ※	0.1mg/m ³ (0.08ppm)以下

※ …ホルムアルデヒドは新築・増築・大規模修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回測定。その他項目については2ヶ月ごとに1回測定を行う。